

Tabella A - Cabina MT/BT con i requisiti semplificati. Interventi di manutenzione per i quali è cambiata la periodicità.

Tipo di scheda	Numero riga della scheda	Intervento	Periodicità (anni)	
			Vecchia (CEI 0-15)	Nuova (CEI 78-17 V1)
<b>Scheda F</b> Esame del fabbricato	1	Muri e tetto relativi alla cabina - Verifiche/interventi: integrità dei muri, degli intonaci e del tetto, infiltrazioni di acqua, umidità	1	5
	11	Barriere tagliafiamma - Verifiche/interventi: controllo dell'esistenza e/o integrità	1	2
<b>Scheda S</b> Sezionatore e sezionatore sotto carico MT, fusibili MT	10	Sez. - Sez. sotto carico - Verifiche/operazioni: funzionalità dei blocchi e interblocchi elettrici e meccanici e manovre relative	1	5
	11	Sez. - Sez. sotto carico - Verifiche/operazioni: ingrassaggio contatti fissi e mobili con esclusione di quelli d'arco	1	5
	12	Sez. - Sez. sotto carico - Verifiche/operazioni: inserzione delle lame di contatto IMS e ST	1	5
	13	Sez. - Sez. sotto carico - Fusibili MT - Verifiche/operazioni: controllo serraggio delle connessioni	1	5
<b>Scheda TR - L</b> Esame del trasformatore in olio	1	TR - L - Verifiche/interventi: controllo dati di targa e tipo di liquido isolante	1	5
	3	TR - L - Verifiche /interventi: controllo presenza dispositivi contro la dispersione liquido	1	5
<b>Scheda QMT</b> Esame del quadro MT	4	QMT - Verifiche/interventi: controllo serraggio della bulloneria	(1)	1
	5	QMT - Verifiche/interventi: controllo aperture per passaggio cavi e tamponature	1	3
	7	QMT - Verifiche/interventi: controllo blocchi e interblocchi	1	2
<b>Scheda IVOR</b> Esame interruttore a volume d'olio ridotto	6	IVOR - Verifiche/interventi: pulizia e lubrificazione dei meccanismi di comando	1	3
	7	IVOR - Verifiche/interventi: regolazione del meccanismo di comando, se necessario	1	3
	9	IVOR - Verifiche/interventi: funzionalità relè diretto	1	3
<b>Scheda ISV</b> Esame dell'interruttore sotto vuoto	4	ISV - Verifiche/interventi: pulizia e lubrificazione meccanismi di comando	1	2
	5	ISV - Verifiche/interventi: regolazione del comando	1	5
	6	ISV - Verifiche/interventi: verifica tempi di apertura e chiusura, ad esempio con oscilloscopio	1	5
	9	ISV - Verifiche/interventi: verifica funzionalità relè diretto da TA integrati, impostazioni regolazioni	1	5
	10	ISV - Verifiche/interventi: verifica funzionalità relè indiretto, impostazione regolazioni	1	5
<b>Scheda ISF<sub>6</sub></b> Esame dell'interruttore in SF <sub>6</sub>	5	ISF <sub>6</sub> - Verifiche/interventi: pulizia e lubrificazione meccanismi di comando	1	2
	6	ISF <sub>6</sub> - Verifiche/interventi: regolazione del comando	1	5
	10	ISF <sub>6</sub> - Verifiche/interventi: verifica funzionalità relè diretto da TA integrati, impostazioni regolazioni	1	5
	11	ISF <sub>6</sub> - Verifiche/interventi: verifica funzionalità relè indiretto, impostazione regolazioni	1	5

(1) La norma CEI 0-15 non riportava la periodicità per un errore di stampa.